



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области  
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,  
тел. 346-12-60, 346-12-54

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбита, Ирбитского МО, Байкаловского МР  
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17  
телефон (34355) 6-37-51

### Предписание N 76/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ключевская средняя  
общеобразовательная школа"

**во исполнение распоряжения:** Главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района по пожарному надзору № 76 от 14.10.2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», период «21» октября 2020 с 11-30 до 13-30; «11» ноября 2020 с 09-00 до 11-00; «16» ноября 2020 с 14-00 до 15-00 **проведена проверка:** Государственным инспектором г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района по пожарному надзору Катаевым Алексеем Андреевичем, территории здания и помещений Муниципального общеобразовательного учреждения "Ключевская средняя общеобразовательная школа", расположенного(ых) **по адресу:** 623832, Свердловская область, Ирбитский район, с. Ключи, ул. Урицкого, 5, **совместно** с директором МОУ «Ключевская СОШ» Паньковой Надеждой Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
<b>Здание школы</b>				
1	В здании школы отсутствует аварийное освещение.	(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст. 4, СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение» п.4.27).	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ирбита,  
Ирбитского района и Байкаловского района  
по пожарному надзору

Катаев А.А.

"16" ноября 2020 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Там  
(подпись)  
"16" 11 2020.

директор Тамикова Н. Н.  
(должность, фамилия, инициалы)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99  
телефон доверия МЧС России (495) 499-99-99